

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 11 «Улыбка»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №11
И.В. Вепрева

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного
персонала при получении сигналов
о пожаре и неисправности
установок (систем)
противопожарной защиты
объекта защиты

С. Усть – Ургал
2022г.

Дежурный персонал (сторож, дежурный администратор) должен знать:

- инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный персонал обязан: провести проверку на месте обстоятельств срабатывания извещателя (пожар), визуальным осмотром: убедиться в наличии или отсутствии пожара (*ложное или истинное срабатывание*). Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании детского сада (задымление, запах гари, резкое повышение температуры воздуха и др.) и (или) срабатывании извещателя на пульте пожарной автоматики (*истинное срабатывание*):

1.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: со стационарных телефонов -112,(4-30-01);

с мобильных телефонов:

оператор "Мегафон" - 112,(8-42-149-4-30-01) ; оператор "МТС" - 112,(8-42-149-4-30-01) оператор "Билайн" - 112,(8-42-149-4-30-01) ",

при этом сообщить: место возникновения пожара, четко называть: адрес: 682038, Верхнебуреинский район , с. Усть - Ургал, ул. Центральная, д. 22, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию;

1.2. сообщить о пожаре заведующему детским садом, лицу, ответственному за пожарную безопасность (заведующему хозяйством);

1.3. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;

1.4. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

2. При отсутствии пожара:

2.1. Ложное срабатывание:

- произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации

пожарной сигнализации;

- сообщить о факте ложного срабатывания в пожарную часть по телефону, (8-42-149-4-30-01);
- о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

2.2. При неисправности:


- в случае подтверждения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
- произвести сброс сигнала;
- сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за пожарную безопасность (заведующему МБДОУ №11);
- о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.


Инструкцию составил:
заведующий МБДОУ №11



И.В. Вепрева

С инструкцией ознакомлены:

Бойчук Н.П.(сторож)  _____

Кригер Д.В.(сторож)  _____